



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:28.10.2020

ÇARŞAMBA

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,90 | | | 7,87 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 16,8 | | | 16,7 | °C |
| BULANIKLIK | 8,24 | 1,18 | 0,02 | 0,02 | < 1 ntu |
| RENK | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 320 | | | 319 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 9,8 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,10 | 0,43 | 0,03 | 0,03 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,099 | | | 0,008 | <0.05mg/L |
| KLORÜR | | | | 8,87 | <250 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,04 | ppm |
| KALSİYUM | | | | 63,6 | mg / L |
| MAGNEZYUM | | | | 9,36 | mg / L |
| TOPLAM SERTLİK | | | | 19,8 | FS |
| BAKIR | | | | 0,4 | < 2 mg/L |
| SÜLFAT | | | | 0,18 | mg / L |
| FOSFAT | | | | 0,03 | mg / L |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| TPLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.