



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



SALI

TARİH:28.12.2021

| ANALİZLER               | NUMUNE ALINAN YERLER |      |           |      |        |      |       |   | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|------|-----------|------|--------|------|-------|---|----------------|
|                         | GİRİŞ                |      | DURULTUCU |      | FİLTRE |      | ÇIKIŞ |   |                |
| PH                      | 7,66                 |      |           |      |        |      | 7,34  |   | 6.5 - 9        |
| SICAKLIK                | 9,9                  |      |           |      |        |      | 9,8   |   | °C             |
| BULANIKLIK              | 12,5                 |      | 1,22      |      | 0,11   |      | 0,10  |   | < 1ntu         |
| RENK                    | 15                   |      | 0         |      | 0      |      | 0     |   |                |
| İLETKENLİK              | 341                  |      |           |      |        |      | 349   |   | < 2500         |
| ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub> | 10,1                 |      |           |      |        |      |       |   | mg /L          |
| DEMİR                   | 0,11                 |      | 0,53      |      | 0,09   |      | 0,09  |   | < 0.2mg/L      |
| MANGAN                  | 0,146                |      |           |      |        |      | 0,006 |   | < 0.05mg/L     |
| BAKİYE KLOR             |                      |      |           |      |        |      | 1,24  |   | ppm            |
| PERMANGANAT             |                      |      |           |      |        |      | 0,71  |   | < 5 mg/L       |
| KOLİ                    |                      |      |           |      |        |      | 0     |   |                |
| FEKAL KOLİFORM          |                      |      |           |      |        |      | 0     |   |                |
| PLM KOLİFORM            |                      |      |           |      |        |      | 0     |   |                |
| KLOROFİL-A              | 0                    |      |           |      |        |      |       |   |                |
| FİLTRE BULNKLK          | 1                    | 2    | 3         | 4    | 5      | 6    | 7     | 8 | ntu            |
|                         | 0,25                 | 0,11 | 0,10      | 0,20 | 0,25   | 0,09 | -     | - |                |

SALI

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.