



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:29.01.2021

CUMA

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 8,04 | | | 7,88 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 7,7 | | | 7,5 | °C |
| BULANIKLIK | 6,69 | 1,12 | 0,02 | 0,02 | < 1ntu |
| RENK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 331 | | | 336 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,2 | | | | mg /L |
| DEMİR | 0,07 | 0,56 | 0,03 | 0,03 | < 0.2mg/L |
| MANGAN | 0,137 | | | 0,008 | < 0.05mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 0,97 | ppm |
| TOC | | | | 8,6 | |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.