



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:29.03.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,88			7,60	6.5 - 9
SICAKLIK	7,0			7,1	°C
BULANIKLIK	5,44	1,38	0,06	0,06	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	372			379	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	11,4				mg /L
DEMİR	0,03	0,45	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,076			0,03	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PERMANGANAT				8,4	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.