



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 29.04.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	8,4			8,0	°C
BULANIKLIK	6,37	1,31	0,06	0,06	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	349			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,11	0,60	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,120			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	231,80				
ALÜMİNYUM				0,16	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,16				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,56				< 50 mg/L
AMONYAK	0,05				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.