



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:29.07.2018

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,55			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	14,6			10,3	°C
BULANIKLIK	3,36	0,61	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,59	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,053			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.