



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 29.07.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,80			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	11,4			10,7	°C
BULANIKLIK	5,93	1,82	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	345			347	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,07	0,64	0,01	0,01	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,062			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	151,28				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,55				mg / L
NİTRİT	0,07				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,51				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.