



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:29.09.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,40			7,38	6.5 - 9
SICAKLIK	16,2			16,1	°C
BULANIKLIK	28,5	2,29	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	311			319	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,18	0,60	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,368			0,014	<0.05mg/L
KLORÜR				17,5	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,43	ppm
KALSİYUM				66,8	mg / L
MAGNEZYUM				8,64	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,3	FS
BAKIR				0,03	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.