



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:29.11.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	12,9			12,8	°C
BULANIKLIK	4,89	0,56	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	342			350	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,3				mg /L
DEMİR	0,09	0,50	0,07	0,07	< 0.2mg/L
MANGAN	0,057			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
TOC				8,6	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.