



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:29.12.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,74			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	9,9			9,8	°C
BULANIKLIK	12,3	1,21	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	342			355	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,50	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,152			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				17,57	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
KALSİYUM				70,8	mg / L
MAGNEZYUM				7,68	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,9	FS
BAKIR				0,03	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.