



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 30.01.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,30			7,06	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,0	°C
BULANIKLIK	11,3	1,43	0,10	0,10	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	358			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,09	0,61	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,156			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
PHs				+0,06	
ALKANİTE	195,2				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	0,7				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,53				< 50 mg/L
AMONYAK	0,06				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.