



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:30.03.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,03						7,76		6.5 - 9
SICAKLIK	7,4						7,1		°C
BULANIKLIK	11,5		1,60		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	15		0		0		0		
İLETKENLİK	347						355		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,13		0,56		0,06		0,06		< 0.2mg/L
MANGAN	0,146						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,95		ppm
PERMANGANAT							0,25		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,08	0,06	0,48	-	0,2	0,19	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.