



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:30.04.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,87						7,60		6.5 - 9
SICAKLIK	8,9						8,4		°C
BULANIKLIK	4,56		0,88		0,03		0,03		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	377						386		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,04		0,50		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,052						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,00		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,16	0,94	0,08	0,16	-	0,36	-	0,32	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.