



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:30.07.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,58			7,51	6.5 - 9
SICAKLIK	17,3			11,1	°C
BULANIKLIK	4,50	0,76	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	363			367	< 2500
ÇÖZÜNÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,05	0,63	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,046			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,20	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.