



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:30.07.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER	
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ		
PH	7,75			7,65	6.5 - 9	
SICAKLIK	12,8			10,9	°C	
BULANIKLIK	6,43	1,62	0,15	0,15	< 1ntu	
RENK	5	0	0	0		
İLETKENLİK	345			356	< 2500	
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg /L	
DEMİR	0,06	0,70	0,06	0,06	< 0.2mg/L	
MANGAN	0,070			0,005	< 0.05mg/L	
BAKİYE KLOR				1,75	ppm	
TOC				9,6		
E-KOLİ				0	0	
FEKAL KOLİFORM				0	0	
TPLM KOLİFORM				0	0	
ŞUBUDEN NUMUNE ALINAN YER	PH	BULANIKLIK	DEMİR	MANGAN	BAKİYE KLOR	BAKTERİ ANALİZİ
SİNOP	7,70	0,15	0,08	0,005	0,42	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.