



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 30.09.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,42			7,38	6.5 - 9
SICAKLIK	16,1			16,0	°C
BULANIKLIK	26,0	2,04	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	30	0	0	0	
İLETKENLİK	311			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,22	0,53	0,10	0,10	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,450			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,61	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	292,8				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	5,35				mg / L
NİTRİT	0,11				< 0.5 mg/L
NİTRAT	2,08				< 50 mg/L
AMONYAK	0,09				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.