



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:30.10.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,73						7,57		6.5 - 9
SICAKLIK	15,9						15,8		°C
BULANIKLIK	13,9		0,68		0,01		0,01		< 1ntu
RENK	10		0		0		0		
İLETKENLİK	354						364		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1								mg /L
DEMİR	0,12		0,35		0,02		0,02		< 0.2mg/L
MANGAN	0,172						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,09		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
POLİ							0		0
FEKAL KOLİFORM							0		0
PLM KOLİFORM							0		0
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,14	0,11	0,16	0,02	-	0,14	0,06	-	

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.