



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:30.10.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,65			7,59	6.5 - 9
SICAKLIK	13,1			12,7	°C
BULANIKLIK	18,7	2,70	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	382			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,3				mg / L
DEMİR	0,14	0,50	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,224			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				14,2	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,43	ppm
KALSİYUM				84	mg / L
MAGNEZYUM				8,8	mg / L
TOPLAM SERTLİK				24,7	FS
BAKIR				0,4	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.