



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:30.10.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,87			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	17,5			17,2	°C
BULANIKLIK	8,94	1,02	0,08	0,08	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	319			322	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,4				mg /L
DEMİR	0,08	0,40	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,101			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
TOC				6,2	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.