



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:30.11.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,06			7,83	6.5 - 9
SICAKLIK	12,1			11,9	°C
BULANIKLIK	5,41	0,90	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	314			319	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,06	0,55	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,082			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,30	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.