



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 30.12.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,64	6.5 - 9
SICAKLIK	9,4			10,2	°C
BULANIKLIK	17,9	1,88	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	346			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg / L
DEMİR	0,20	0,51	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,237			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.