



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:30.12.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,11			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	9,8			9,4	°C
BULANIKLIK	4,83	0,79	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	321			326	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,07	0,51	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,072			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
KALSİYUM				107,1	mg / L
MAGNEZYUM				11,04	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,9	FS
BAKIR				0,12	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.