



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:31.03.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,18						7,80		6.5 - 9
SICAKLIK	7,9						7,5		°C
BULANIKLIK	5,32		1,32		0,03		0,03		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	361						369		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9								mg /L
DEMİR	0,07		0,68		0,06		0,06		< 0.2mg/L
MANGAN	0,061						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,04		ppm
PERMANGANAT							0,64		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,09	0,15	0,07	0,17	-	0,04	0,03	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.