



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:31.03.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,05			7,78	6.5 - 9
SICAKLIK	7,2			7,1	°C
BULANIKLIK	10,0	1,80	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	350			357	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,11	0,60	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,139			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				7,2	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
KALSİYUM				74,4	mg / L
MAGNEZYUM				8,64	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,2	FS
BAKIR				0,12	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.