



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:31.08.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	12,0			11,6	°C
BULANIKLIK	14,7	2,74	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	362			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,14	0,72	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,217			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,20	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.