



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:31.08.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,52						7,36		6.5 - 9
SICAKLIK	17,5						17,1		°C
BULANIKLIK	35,1		1,94		0,12		0,12		< 1ntu
RENK	35		0		0		0		
İLETKENLİK	304						317		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,6								mg /L
DEMİR	0,18		0,46		0,05		0,05		< 0.2mg/L
MANGAN	0,500						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							2,34		ppm
PERMANGANAT							0,8		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,04	0,06	0,10	0,23	0,11	0,02	-	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.