



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:31.12.2018

PAZARTESİ

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,62 | | | 7,41 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 8,7 | | | 8,6 | °C |
| BULANIKLIK | 5,46 | 0,63 | 0,05 | 0,05 | < 1 ntu |
| RENK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 353 | | | 368 | < 2500 |
| ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂ | 10,3 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,10 | 0,50 | 0,03 | 0,03 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,129 | | | 0,008 | < 0.05 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 0,91 | ppm |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.