



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:21.12.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,14			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	9,9			10,9	°C
BULANIKLIK	3,87	0,65	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	317			320	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,04	0,46	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,167			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.