



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.02.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,12			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	9,0			8,3	°C
BULANIKLIK	5,24	1,07	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	335			339	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,07	0,63	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,094			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,98	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.